


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.



ZU wegabhängig abschalten
CLOSED stop by limit switch

AUF wegabhängig abschalten
OPEN stop by limit switch

ZU drehmomentabhängig abschalten
CLOSED stop by torque switch (torque seating)

AUF wegabhängig abschalten
OPEN stop by limit switch

Schalterabwicklung / Switch development			
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN
S1 DSR	Öffner / NC Schließer / NO	---	---
S2 DOEL	Öffner / NC Schließer / NO	---	---
S3 WSR	Öffner / NC Schließer / NO	---	---
S4 WOEL	Öffner / NC Schließer / NO	---	---

Schalterabwicklung / Switch development			
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN
S1 DSR	Öffner / NC Schließer / NO	---	---
S2 DOEL	Öffner / NC Schließer / NO	---	---
S3 WSR	Öffner / NC Schließer / NO	---	---
S4 WOEL	Öffner / NC Schließer / NO	---	---

— = Kontakt geschlossen / Contact closed
 --- = Kontakt offen / Contact open

- S1 DSR Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf / Torque switch, closing, clockwise rotation
- S2 DOEL Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf / Torque switch, opening, counter-clockwise rotation
- S3 WSR Wegschalter, Schließen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation
- S4 WOEL Wegschalter, Öffnen, Linkslauf / Limit switch, opening, counter-clockwise rotation
- S5 BL Blinkgeber / Blinker transmitter
- R1 H Heizung / Heater
- R3 PTC1 Kaltleiter / PTC-thermistor

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
 Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
 For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !

Схема подключения Аума SaExC 07.1 - SAExC 16.1 NORM

Datum 01.09.1986					auma	Legende		Auftragsnummer	
Bearb. Montoire						KMS TP210/001		Bestellnummer	
Gepr. Debes								Projekt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	auma-sa.ru				